

## 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

### 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

| 时间 \ 项目   | COD               | NH <sub>3</sub> -N |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2013-11-3 | 28                | 13.85              |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值      | 150               | 70                 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况      | 达标                | 达标                 |  |  |  |  |  |  |
| 备注        | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |                    |  |  |  |  |  |  |

## 废气自行监测结果 单位 mg/m<sup>3</sup>

| 项目<br>时间 & 点位          | 颗粒物   | 二氧化硫   | 氮氧化物   | 其它<br>(氟化物) |
|------------------------|-------|--------|--------|-------------|
| 2013-11-3<br>35t<br>锅炉 | 0:00  |        | 42.78  | 321.21      |
|                        | 1:00  |        | 33.99  | 191.01      |
|                        | 2:00  |        | 35.07  | 29.99       |
|                        | 3:00  |        | 39.39  | 98.77       |
|                        | 4:00  |        | 42.64  | 16.92       |
|                        | 5:00  |        | 34.84  | 28.48       |
|                        | 6:00  |        | 44.98  | 213.41      |
|                        | 7:00  |        | 35.76  | 263.33      |
|                        | 8:00  |        | 40.76  | 270.79      |
|                        | 9:00  |        | 44.37  | 278.68      |
|                        | 10:00 |        | 39.65  | 308.81      |
|                        | 11:00 |        | 33.45  | 411.89      |
|                        | 12:00 |        | 33.12  | 344.87      |
|                        | 13:00 |        | 32.32  | 363.02      |
|                        | 14:00 |        | 31.82  | 373.62      |
|                        | 15:00 |        | 36.29  | 381.12      |
|                        | 16:00 |        | 34.61  | 353.09      |
|                        | 17:00 |        | 34.64  | 295.75      |
|                        | 18:00 |        | 37.5   | 250.14      |
|                        | 19:00 |        | 47.04  | 345.21      |
| 20:00                  |       | 57.72  | 388.15 |             |
| 21:00                  |       | 50.05  | 366.14 |             |
| 22:00                  |       | 66.08  | 297.97 |             |
| 23:00                  |       | 45.26  | 385.4  |             |
| 标准限值                   | 200   | 100.00 |        |             |
| 达标情况                   |       | 100%   |        |             |
| 备注                     |       |        |        |             |