

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH ₃ -N	SS				
2013-10-3	7.88	18.04	0.99					
标准限值	6-9	150	70	100				
达标情况	达标	达标	达标	达标				
备注	污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-03 锅炉	0:00	21.48	301.64	507.09	
	1:00	21.23	321.25	482.47	
	2:00	24.57	304.16	508.69	
	3:00	22.04	297.18	499.69	
	4:00	22.07	288.23	482.14	
	5:00	22.97	296.61	491.23	
	6:00	24.97	315.06	535.93	
	7:00	23.96	261.15	476.81	
	8:00	23.84	323.15	512.91	
	9:00	23.61	296.90	505.28	
	10:00	22.71	304.45	492.08	
	11:00	24.37	299.41	422.81	
	12:00	25.41	294.09	461.66	
	13:00	22.76	333.19	480.48	
	14:00	22.65	288.33	426.42	
	15:00	25.65	336.28	472.67	
	16:00	23.48	316.25	463.86	
	17:00	23.60	333.19	490.88	
	18:00	22.50	279.57	428.22	
	19:00	22.75	301.60	478.27	
20:00	22.96	296.90	487.47		
21:00	22.48	314.77	485.64		
22:00	22.96	325.21	471.86		
23:00	23.61	293.81	469.67		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					